



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
Α.Π.Θ.
Ν.Εγνατίας & 3^{ης} Σεπτεμβρίου
546 36, Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη, 2-7-2019
Αρ. Πρωτ. 1514

ΘΕΜΑ: “ Προμήθεια 4 επιτοίχιων κλιματιστικών και 1 “ντουλάπας” κλιματισμού.”

Στο πλαίσιο της απόφασης της 1183/18.06.2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. και αναφορικά με δέσμευση (αρ.64/11-06-2019) ποσού 5.332,00 Ευρώ για προμήθεια τεσσάρων (4) κλιματιστικών και μίας ντουλάπας κλιματισμού, μετά από το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ : 19REQ005095105) του Προϊσταμένου του Τμήματος Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων και αφορά τον Κ.Α.Ε. 1899Α (Διάφορες Προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά) παρακαλούμε όπως καταθέσετε συνολική οικονομική προσφορά για την προμήθεια:

Τεμ 4	Οικιακό Κλιματιστικό Τοίχου, τεχνολογίας Inverter.
-------	--

Τεχνικά χαρακτηριστικά Κλιματιστικού Τοίχου :

Ενεργειακή Κλάση Στην Ψύξη: Τουλάχιστον A++,

Απόδοση (Btu/h) στην Ψύξη, 11.000 (11άρι),

Ψυκτικό Μέσο, R32,

Λειτουργία Ιονιστή.

Ισχύς θορύβου εσωτερικής μονάδας έως 57db

Η προμήθεια περιέχει και την εργασία απεγκατάστασης των παλαιών κλιματιστικών και την εγκατάσταση των καινούργιων με συνολικό μήκος σωλήνων 21 m.

Εγγύηση, τουλάχιστον πέντε (5) έτη για βλάβη που οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα ή εξάρτημα του μηχανήματος και για δέκα (10) χρόνια για κάθε ανωμαλία ή βλάβη του συμπιεστή που οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα.

CPV - 42512200-0- Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου

CPV - 45331220-4- Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού

Τεμ 1	Επαγγελματικό Κλιματιστικό Τύπου “Ντουλάπα” τεχνολογίας Inverter
-------	--

Τεχνικά χαρακτηριστικά Ντουλάπας Κλιματισμού :

Ενεργειακή Κλάση Στην Ψύξη: Τουλάχιστον A+,

Απόδοση (Btu/h) στην Ψύξη, τουλάχιστον 48.000,

Ηλεκτρική Αντίσταση,

Ψυκτικό Μέσο, R410a,

Ισχύς θορύβου εσωτερικής μονάδας έως 70db.

Η προμήθεια περιέχει και την εργασία εγκατάστασης με συνολικό μήκος σωλήνων 6 m

Εγγύηση, τουλάχιστον τρία (3) έτη για βλάβη που οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα ή εξάρτημα του μηχανήματος και δέκα (10) χρόνια για κάθε ανωμαλία ή βλάβη του συμπιεστή που οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα.


CPV - 42512000-8- Κλιματιστικές εγκαταστάσεις

CPV - 45331220-4- Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού

Το προϋπολογισθέν/ανώτατο κόστος της συνολικής προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των €4.300,00 προ ΦΠΑ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν οικονομική προσφορά διακριτά για κάθε είδος προμήθειας (ή μόνο για κάποιο από τα είδη) όπως απαιτείται από το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και η ΠΦΛ δύναται να αναθέσει την προμήθεια του κάθε είδους σε διαφορετικό ανάδοχο, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του.

Παρακαλούμε όπως οι οικονομικές προσφορές κατατεθούν στο επισυναπτόμενο έντυπο Οικονομικών Προσφορών στην Γραμματεία της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο έως και τις 12:00 **15**/07/2019.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
α.α.
Καθηγ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π.Θ.**

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Είδος	Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)	ΦΠΑ 24%	Τεμάχια	Συνολικά Προσφερόμενη Τιμή (με ΦΠΑ)
1	Οικιακό Κλιματιστικό Τοίχου, τεχνολογίας Inverter.	€		4	
2	Επαγγελματικό Κλιματιστικό Τύπου "Ντουλάπα" τεχνολογίας Inverter	€		1	
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ					

Η προσφορά αφορά αγαθά και υπηρεσίες ίσης και ανώτερης ποιότητας και ποσότητας που περιγράφονται στην προκήρυξη.

Στον υπολογισμό της Οικονομικής Προσφοράς που καταθέτουμε έχουμε υπολογίσει όλα τα κόστη και τις δαπάνες για την προμήθεια και εγκατάσταση και δεν υπάρχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις για την ΠΦΛ.

Ο Υπογράφων